

Zamawiający:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie**

Ul. Jaktorowska 53

96-300 Żyrardów

Dot. postępowania na „**Rozbudowę drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – Etap I**”

**Nr postępowania: SDiM.26.1.2.2022**

### Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

#### **Pytanie Nr 1:**

Zgodnie ze schematem ideowym oprawy 48W (doświetlające przejścia) opisane są jako L10, L11, L12 oraz L18, L19, L20 i L21 – w sumie 7 szt. tymczasem zestawienie materiałowe uwzględnia jedynie 4 szt. Dodatkowo oprawy z ww oznaczeniami na PZT zlokalizowane są wzdłuż pasa ruchu co nie stanowi typowego rozmieszczeniem dla opraw doświetlających przejścia, co więcej takie rozmieszczenie opraw z optyką dla przejść może stanowić poważne zagrożenie dla uczestników ruchu. Prosimy zatem o wskazanie lokalizacji i potwierdzenie ilości opraw doświetlających przejścia.

**Odpowiedź:** Latarnie na wysięgnikach z oprawami typowymi dla przejść mają oznaczenie L-43/1, L43/2, L-46/1, L-46/3 - łącznie 4 kpl. Latarnie z oprawami ulicznymi w pobliżu są w odległości min 3,5 m od pasa drogowego oprawy przejść są częściowo nad przejściami (wysięgniki ok. 4 m) i są skierowane w dół. Nie ma istotnej kolizji oświetlenia ulicznego i oświetlenia przejść. Przedmiotowe wyjaśnienie nie zmienia przedmiaru.

#### **Pytanie Nr 2:**

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego liczby opraw do wymiany lub budowy. W dokumentacji przetargowej można znaleźć liczbę: w przedmiarze: 67 szt. opraw 39W i 4 szt. opraw na przejścia dla pieszych o mocy 48W; w PWB 130 szt.; zaś w pliku 4729 W budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej – OPIS 160 szt.

**Odpowiedź:** Obowiązuje przedmiar i kosztorys dla budowy oświetlenia część 1, a nie zestawienie materiałów, które jest dla całości inwestycji.

**Pytanie Nr 3:** Prosimy o zamieszczenie SST dla warstwy ścieralnej SMA 11. Prosimy o wskazanie, jakiego lepiszcza użyć do warstwy wiążącej asfaltobetonowej AC 16W dla KR 4, asfalt 35/50 czy PMB 25/55-60?

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza SST dla warstwy ścieralnej SMA. Do warstwy wiążącej AC 16W należy użyć asfaltu 35/50.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
Andrzej Pydzik