

Żyrardów, dn. 06.05.2022 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie

Ul. Jaktorowska 53

96-300 Żyrardów

Dot. postępowania na „**Rozbudowę drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – Etap I**”

Nr postępowania: SDiM.26.1.2.2022

Wyjaśnienia treści SWZ nr 3

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie Nr 1:

W pytaniu nr 5 Zamawiający podał parametry pomp: $Q=250\text{m}^3/\text{h}$ i $H=52\text{ m}$, w pytaniu nr 8: max ilość ścieków $192\text{ l/s}=691\text{m}^3/\text{h}$, natomiast w załączniku nr 2 z krzywej wynika, że: $Q=250\text{ m}^3/\text{h}$ i $H=7\text{ m}$ a H_{max} całej krzywej to jakieś 34 m a nie 52 m . Z podanych parametrów dostawcy pomp nie mogą odpowiednio dobrać urządzeń. Proszę o podanie konkretnych parametrów.

Odpowiedź: Z analizy rzędnych dna kanalizacji deszczowej dopływu do pompowni i rzędnej dna studni rewizyjnej wynika, że min wys. podnoszenia pompy to $3,6\text{ m}$. Należy jeszcze uwzględnić głębokość zbiornika przetrzymania ścieków (przyjęto ok. 3 m). Zatem całkowita wysokość podnoszenia pompy to $6,6\text{ m} + \text{straty}$. Łącznie ok. 7 m .

Dla tych parametrów dobrano pompę DP2 1500/100T. Warunki spełnia też pompa DP1/1500/100T lub pompy innych producentów. Ostateczny dobór pomp wraz z projektem całej przepompowni musi być uzgodniony z dostawcą przepompowni po uwzględnieniu rozwiązań projektowych akceptowanych przez dostawcę urządzeń.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Andrzej Pydzik