

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie

Ul. Jaktorowska 53

96-300 Żyrardów

Dot. postępowania na „**Poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego**”

Nr postępowania: SDiM.26.1.3.2021

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie Nr 1:

Dotyczy PFU dla zadania Nr 1, 2. Zakres robót drogowych

Prosimy o sprecyzowanie jaką długość chodników należy zaprojektować i wybudować na dojeździach do przejść.

Odpowiedź:

Chodniki są wybudowane w obrębie istniejących przejść dla pieszych, zachodzi potrzeba ich poszerzenia do szerokości 2,0m w obrębie przejść z korektą geometrii dla zadania nr 1, 2 oraz zaprojektować chodnik o dł. 5,00m i szer. 2,00m dla zadania nr 2.

Pytanie Nr 2:

Dotyczy PFU dla zadania Nr 1, 2. Zakres robót drogowych

Prosimy o wyjaśnienie czy konieczna jest budowa „wyniesionego przejścia dla pieszych” w sytuacji, gdy przejście ma być objęte sygnalizacją świetlną. Zapis ten wyklucza również „montaż przycisków dla pieszych na wyspie azylu”.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga budowy wyniesionego przejścia bez sygnalizacji świetlnej czy przejścia z wysepką i sygnalizacją świetlną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyklucza budowę wyniesionych przejść dla pieszych przy budowie sygnalizacji świetlnej.

Pytanie Nr 3:

Dotyczy PFU dla zadania Nr 1, 2. Zakres robót drogowych

Prosimy o sprecyzowanie na jakiej długości należy zaprojektować i wybudować wyгородzenie U-11a.

Odpowiedź:

Zadanie nr 1 - Wyгородzenie U-11a przy granicy pasa drogowego na wysokości zjazdu do działki przyległej na dług. 2,00 m,

Zadanie nr 2 - Wyгородzenie U-11a istniejące do wymiany w łuku poziomym skrzyżowania na dług. 10mb.

Pytanie Nr 4:

Dotyczy PFU dla zadania Nr 1 oraz 3

Czy dla zadania 1 oraz 3 należy zaprojektować i wybudować doświetlenie przejść?

Odpowiedź:

Zadanie Nr 1 – należy zaprojektować doświetlenie przejścia dla pieszych,

Zadanie Nr 3 – nie wymaga zaprojektowania doświetlenia przejść, gdyż jest to skrzyżowanie ulic doświetlone w centrum Miasta Żyrardowa.

Pytanie Nr 5:

Dotyczy zadania nr 1

Czy we wskazanej lokalizacji znajduje się „istniejąca wyspa azylu” czy też należy ją zaprojektować i wybudować.

Odpowiedź:

Brak jest istniejącej wyspy azylu nie należy jej projektować.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Andrzej Pydzik